

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци  
Служба за заједничке послове  
Број: **404-68/2016-VII-5**  
Дана: **27. 10. 2016.** године  
Сремски Карловци

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија даје

**Одговор заинтересованим лицима  
на питање у вези са јавном набавком**

**РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ  
ред. број: ЈН ОП IX-003-5**

Дана, 24.10.2016. године, запримљено је питање/захтев за додатним информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:

**Захтев број 2:**

**ПРЕДМЕТ:** додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН ОП IX-003-5

молим Вас за додатне информације, у вези са позицијом из предмера 4.04 Линијска решетка са аутоматским чистачем:

**ПИТАЊЕ 1:** Колики је максимални проток ( на основу којег се димензионише решетка) ?


**ОДГОВОР:**  $Q_{sr}$  дневно= 320 m<sup>3</sup>/h,  $Q_{max}$  ч=900 m<sup>3</sup>/h

**ПИТАЊЕ 2:** Колика је висина од коте дна канала, у који се уграђује решетка до коте на којој се избацује одвојени отпад у контејнер?


**ОДГОВОР:** Видети извод из Пројекта ( у прилогу )

**КОМИСИЈА ЗА ЈН БРОЈ  
ЈН МВ V-001-10**

POSTOJEĆE KORPE SA NOSEĆOM KONSTRUKCIJOM SE DEMONTIRAJU I UKLANJAJU IZ ULIVNOG ŠAHTA



OSNOVA



KONSTRUKCIJA REŠETKE ODREĐUJE UGRADBENE DETALJE.  
NAKON SELEKCIJE ISPORUČIOCA ODREDITI KONAČNU KONFIGURACIJU ZIDOVA

