

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Служба заједничке послове
Број: **404-68/2016-VII-5**
Дана 12.10. 2016. године
Сремски Карловци

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија даје

**Одговор заинтересованим лицима
на питање у вези са јавном набавком**

**РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
ред. број: ЈН ОП IX-003-5**

Дана, 10.10. 2016. године, запримљено је питање/захтев за додатним информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:

Захтев број 1:

ПРЕДМЕТ: додатне информације/појашњење за Комисију за ЈН ОП IX-003-5

У предмеру радова ове ЈН ПОС 4.01 предвиђена је уградња пумпи, 3 ком. Обзиром да предмером није довољно прецизно дефинисано, молим Вас да одговорите:

ПИТАЊЕ 1: Да ли је набавка лука са стопом, потопљене пумпе и ланац за вађење пумпе обавеза Инвеститора?

ОДГОВОР: све набројане позиције 4.01 из предмера набавља и уграђује понуђач.

У ПОС 4.02. нису довољно дефинисани описи:

ПИТАЊЕ 2: за FFK DN 200 који је угао кривине?

ОДГОВОР: FFK 200 45°

ПИТАЊЕ 3: ОР DN300/220 од дуктилног лива се не производи. Шта може бити замена?

ОДГОВОР: уколико не може да се набави стандардни комад, замена је радионички комад од Иноха AISI 304 пр 16

**КОМИСИЈА ЗА ЈН БРОЈ
ЈН ОП IX-003-5**