

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-103/2018-1/3-5
Датум: 20.01.2019. године
Сремски Карловци

Предмет: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12

У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом у насељима града Сремски Карловци а за коју су, дана 28.12.2018. године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овом наручиоцу је, дана 17.01.2019. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило допис у коме су садржана питања односно захтеви за појашњењем, и то:

1. У табели на стр. 12. конкурсне документације наведен су категорије пута М2, М3 и М5, а нису наведене категорије М4 и М6 које сте навели у описима светилјки на стр. 13. и 14. конкурсне документације. Додатно, за категорију М2, поменуто у табели на стр. 12. не постоји опис светилјки на стр. 13. и 14. конкурсне документације.

ПИТАЊЕ: Молимо да ускладите категорије пута у табели на стр. 12. са категоријама наведеним у описима светилјки.

2. На стр. 13. конкурсне документације за категорије пута М3, М4 и М5 тражи се да укупна ефикасност светилјке буде већа од 129 lm/W, а на стр 14. конкурсне документације за категорије пута М6 тражи се да укупна ефикасност светилјке буде већа од 136 lm/W.

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Да ли постоји неки специјални разлог због кога сте траžили различите ефикасности светилјки или су само преписани подаци из каталога преференцијаног произвођача?

3. На стр. 13. конкурсне документације за категорије пута М3, М4 и М5 тражите да „Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 700mA“, а на стр 14. конкурсне документације за категорије пута М6 тражите да „Радна струја треба да буде максимално 500mA у номиналном режиму рада“.

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Молимо за додатно објашњење из ког разлога наручилац ограничава вредност радне струје? Уколико је разлог боља термичка регулација, испоручилац опреме то гарантује различитим испитивањима и достављеним сертификатима или тестним извештајима. Да ли постоји неки специјални разлог због кога сте траžили различите максималне радне струје или су само преписани подаци из каталога преференцијаног произвођача?

Сматрамо да је овај захтев неоправдан, те га из тог разлога треба избацити из конкурсне документације.

4. Na strani 13. konkursne dokumentacije za kategorije puta M3, M4 i M5 traži se: „Пристап компонентама унутар светиљке мора да буде могућ без употребе алата“.

ПИТАЊЕ I КОМЕНТАР: Можете ли да нам кажете која је сврха овог захтева када замена LED модула мора да се врши у фабричким или лабораторијским условима, с рукавицама, наруквицом за одвођење статичког електрицитета, гуменом подлогом и јонизатором? Такође вас молимо да наведете бар 3 произвођача и типове светиљки који задовољавају овај захтев. У противном остajемо у уверeњу да је овај захтев убаћен грешком или је prepисан из каталога преференцијаног произвођача, поготово што овај захтев не постављате у описима светиљки за категорију пута М6. Молимо вас да овај захтев избаците из конкурсне документације.

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015), и увидом у конкурсну документацију, одговарамо како следи:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1, БРОЈ 2 и БРОЈ 3

Наручилац ће усагласити конкурсну документацију.

ОДГОВОР ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 4

Због потребе одржавања, наручилац жели да се пристап компонентама у светиљци врши без употребе алата, што већина савремених LED светиљки поседује. Наручилац не тражи пристап и замену LED модула на терену, већ комплетног оптичког блока.

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ