

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-103/2018-1/3-5
Датум: 03.02.2019. године
Сремски Карловци

Предмет: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку ЈНОП 1.3.12

У току рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом у насељима града Сремски Карловци а за коју су, дана 28.12.2018. године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, овом наручиоцу је, дана 31.01.2019. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило допис у коме су садржана питања односно захтеви за појашњењем, и то:

1. У табели 1. на стр. 10. конкурсне документације, у којој сте дали преглед извора светлости у постојећим свetiljkама, дали сте снаге које не укључују губитке у свetiljkама. Тако добијени податак о укупној инсталисаној снази од 165 kW сте убацили и у образац понуде на стр. 48.

ПИТАЊЕ: Molimo da izmenite dokumentaciju tako što ćete ukalkulisati i gubitke u postojećim svetiljkama (oko 10%) obzirom da je postojeća instalisana snaga osnov za proračun uštede u utrošenoj energiji, koji će bez ove korekcije biti netačan. Napominjemo da je ušteta energije jedan od kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.

2. У табели 8. на стр. 48. конкурсне документације, дали сте образац понуде у PDF formatu.

ПИТАЊЕ: Molimo vas da objavite tabelu u Excel formatu kako bi zainteresovani ponuđači mogli lakše da izračunaju Neto sadašnju vrednost troškova ugovora o JPP (NPV(C)), koja je osnovni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude.

3. На стр. 124. конкурсне документације, дали сте Образац 9 – Образац структуре цене у PDF formatu.

ПИТАЊЕ: Molimo vas da Образац 9. objavite i u Excel formatu kako bi zainteresovani ponuđači mogli lakše da izračunaju Neto sadašnju vrednost troškova ugovora o JPP (NPV(C)), koja je osnovni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude.

4. У описима свetiljki на стр. 13. и 14. конкурсне документације, тражите: „Светилjка треба да буде I или II класе електричне изолације.“

PITANJE: Molimo vas da odaberete koja klasa električne izolacije vam je potrebna. U protivnom se može smatrati da će dostavljene ponude biti alternativne. Napominjemo da ste u tački 4. na str. 25. konkursne dokumentacije napisali da podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. U opisu svetiljki za kategorije puta M3, M4 i M5 na str. 13. konkursne dokumentacije tražite: „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом од мин. 4kV и 4kA.“

PITANJE: Obzirom da se radi o zaštiti od prenapona, smatramo da je zahtev za 4kA nepotreban. Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju.

6. U opisu svetiljki za kategoriju puta M6 na str. 14. konkursne dokumentacije tražite: „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 10kV и 10kA.“

PITANJE: Prema našem saznanju ni jedan renomirani proizvođač drajvera ne zadovoljava ovaj uslov. Ukoliko imate drugačija saznanja, molimo vas da navedete bar dva proizvođača drajvera koji zadovoljavaju ovaj uslov. Takođe vas molimo da navedete razlog zbog koga tražite različite nivoe zaštite od prenapona za svetiljke koje odgovaraju različitim kategorijama puta obzirom da će sve biti montirane na istom geografskom području u kome su identični i atmosferski i meteorološki uslovi. I na kraju pitanje: da li bi ste prihvatili svetiljku koja ima ugrađen poseban uređaj za prenaponsku zaštitu od 10 kV?

7. Na strani 20. konkursne dokumentacije, pod tačkom 3.4 tražite: „Сертификат о одобрењу произвођачеве лабораторије за тестирање/испитивање“.

PITANJE I KOMENTAR: Zašto insistirate na „proizvođačevoj laboratoriji“? Možete li da nam objasnite zašto bi proizvođač morao da poseduje sopstvenu laboratoriju? Svoje proizvode može da testira u bilo kojoj za to akreditovanoj laboratoriji. Molimo vas da u tom smislu korigujete ovaj zahtev i prihvatite sertifikate svake akreditovane laboratorije.

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015), и увидом у конкурсну документацију, одговарамо како следи:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1

Наручилац ће извршити корекцију конкурсну документације.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2 и БРОЈ 3

Према свим одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) Наручилац није дужан да прави табеле у одређеним форматива по захтеву заинтересованих лица већ је дужан да при припреми конкурсне документације примени одредбе члана 61. ЗЈН (*Припрема и садржина конкурсне документације*).

Заинтересована лица сама одређују на који начин ће и у ком формату вршити обрачунае, те указујемо да су иста и сама одговорна у ком формату ће правити табеле и обрачунае.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 4

Светиљка треба да буде II класе електричне изолације.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 5 и БРОЈ 6

Наручилац је кроз последњу измену конкурсне документације, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, извршио потребне измене.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 7

Наручилац ће прихватити сертификат акредитоване лабораторије за тестирање / испитивање а чија је акредитација у складу са постављеним захтевом. Наручилац ће извршити корекцију конкурсне документације.

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ