

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ  
У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА  
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ  
ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

## Увод

Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ” односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни део овог уговора.

Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за прорачуне Понуђача.

Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је неопходно.

Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Општина/град:     |  |
| Адреса:           |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон:          |  |
| Факс:             |  |
| E-mail:           |  |

**Распоред светиљки по карактеристичним профилима у односу на категоризацију путева и условима**

| Профил                    | Категорија пута/тротоара | Удаљеност стубова од ивице коловоза (м) | Међуспбна удаљеност стубова (м)                        | Ширина коловоза (м) | Број коловозних трака | Ширина тротоара | Положај тротоара                      | Распоред светиљки | Висина монтаже светиљки (м) | Број светиљки |
|---------------------------|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Категорија 1 М6           | М6                       | 1                                       | 41   | 4.0                 | 1                     | -               | -                                     | једнострани       | 6,5                         |               |
| Категорија 2 М6           | М6                       | 1                                       | 41   | 5.0                 | 2                     | -               | -                                     | једнострани       | 6,5                         |               |
| Категорија М5             | М5                       | 1                                       | 36   | 5.0                 | 2                     | -               | -                                     | једнострани       | 7                           |               |
| Категорија М4             | М4/Р3                    | 1                                       | 34   | 6.0                 | 2                     | 1x2,5           | Са исте стране где се светиљке налазе | једнострани       | 7                           |               |
| Категорија М3             | М3/Р2                    | 1                                       | 28   | 7.0                 | 2                     | 2x2,5           | Са обе стране пута                    | једнострани       | 12                          |               |
| Категорија S5 - ПАРКОВСКА |                          |   | Излазни флуks треба да буде већи или једнак са 5000 lm |                     |                       |                 |                                       |                   |                             |               |
| <b>УКУПНО</b>             |                          |   |  |                     |                       |                 |                                       |                   |                             |               |

*Напомена: Приликом припреме карактеристичног профила треба узети у обзир да је тротоар асфалтни.*

Датум:

За Наручиоца:

Датум:

За Извршиоца:

(печат и потпис Овлашћеног представника)

(печат и потпис Овлашћеног представника)